



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области
во Всеволожском районе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск,
Шоссе Дорога Жизни, д. 13,
Тел/факс (81370)22-201
ОКПО04569754, ОГРН 1057803924661,
ИНН/КПП 781153258/470302001

Аттестат Аккредитации
Испытательной лаборатории (Центра)
№ РОСС.RU.0001.514038

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО
во Всеволожском районе»
Л.П. Старенченко



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 11480-1-02 от 02 декабря 2017 г.

Организация-заявитель
и его юридический адрес

ООО «Водно-коммунальное хозяйство»
Ленинградская область., Всеволожский район, д. Агалатово,
д.161.

Основание для
исследования

Договор № 40 от 29.01.2016г.

Наименование образца
(пробы)

Вода сточная до очистки (.) I

Место отбора

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Касимово,
КОС.

Акт отбора пробы

от 28.11.2017г.

Дата отбора пробы

28.11.2017г.

Дата доставки пробы

28.11.2017г.

Проба отобрана и
доставлена:

Заказчиком.

НД, регламентирующие
объём
лабораторных
исследований и их
оценку

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране
поверхностных вод. Санитарные правила и нормы»

Бактериологические исследования

Код пробы (образца): 11480


Дата проведения исследований:

Начало: 28.11.17.г.


Окончание: 02.12.17.г.

№ п/ п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	$6 \cdot 10^9$	МУ 2.1.5. 800-99
2	Колифаги	БОЕ /100 мл	0	МУ 2.1.5.800-99
3	Патогенная флора в т.ч. сальмонеллы	КОЕ/1 л	0	МУ 2.1.5.800-99

Заведующая бактериологической лабораторией _____

 Э.П. Орлова

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

 Кукса Ю.Ю.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области
во Всеволожском районе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск,
Шоссе Дорога Жизни, д. 13,
Тел/факс (81370)22-201
ОКПО04569754, ОГРН 1057803924661,
ИНН/КПП 7811153258/470302001

Аттестат Аккредитации
Испытательной лаборатории (Центра)
№ РОСС.RU.0001.514038

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО
во Всеволожском районе»
Л.П. Старенченко



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 11481-1-02 от 02 декабря 2017 г.

Организация-заявитель и его юридический адрес	<u>ООО «Водпо-коммунальное хозяйство»</u> <u>Ленинградская область., Всеволожский район, д. Агалатово,</u> <u>д.161.</u>
Основание для исследования	<u>Договор № 40 от 29.01.2016г.</u>
Наименование образца (пробы)	<u>Вода сточная после очистки (.) 3</u>
Место отбора	<u>Ленинградская область, Всеволожский район, п. Касимово,</u> <u>КОС.</u>
Акт отбора пробы	<u>от 28.11.2017г.</u>
Дата отбора пробы	<u>28.11.2017г.</u>
Дата доставки пробы	<u>28.11.2017г.</u>
Проба отобрана и доставлена:	<u>Заказчиком.</u>
НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку	<u>СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране</u> <u>поверхностных вод. Санитарные правила и нормы»</u>



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»
во Всеволожском районе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск,
Шоссе Дорога Жизни, д. 13,
Тел/факс (81370)22-201
ОКПО04569754, ОГРН 1057803924661,
ИНН/КПП 7811153258/470302001

Аттестат Аккредитации
Испытательной лаборатории (Центра)
№ РОСС.RU.0001.514038

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО
во Всеволожском районе»
Л.П. Старенченко



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 11481-1-02 от 02 декабря 2017 г.

Организация-заявитель
и его юридический адрес

ООО «Водно-коммунальное хозяйство»

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово,
д.161.

Основание для
исследования

Договор № 40 от 29.01.2016г.

Наименование образца
(пробы)

Вода сточная после очистки (.) 3

Место отбора

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Касимово,
КОС.

Акт отбора пробы

от 28.11.2017г.

Дата отбора пробы

28.11.2017г.

Дата доставки пробы

28.11.2017г.

Проба отобрана и
доставлена:

Заказчиком.

НД, регламентирующие
объем
лабораторных
исследований и их
оценку

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране
поверхностных вод. Санитарные правила и нормы»

Бактериологические исследования

Код пробы (образца): 11481

Дата проведения исследований:

Начало: 28.11.17.г.

Окончание: 02.12.17.г.

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Нормативные документы на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	500	МУ 2.1.5. 800-99
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	100	МУ 2.1.5. 800-99
3	Колифаги	БОЕ /100 мл	0	100	МУ 2.1.5.800-99
4	Патогенная флора в т.ч. сальмонеллы	КОЕ/1 л	Не обнаружено	Не допускается	МУ 2.1.5.800-99

Заведующая бактериологической лабораторией _____

Э.П. Орлова

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

Кукса Ю.Ю.